

井戸水水質検査結果報告書

検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
鉛及びその化合物	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.8	mg/L	10mg/L以下
鉄及びその化合物	0.05	mg/L	0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005	mg/L	0.05mg/L以下
塩化物イオン	8.5	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
p H 値	6.6		5.8～8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	1.2	度	2度以下
－ 以下余白 －			
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考	※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。		